

к приказу № 42-ОД от « 30 » октября 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.начальника
Управления образования
администрации МР «Кызылский кожуун» РТ
_____/Чаш-оол О.С.
« » _____ 2020 года.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

АНКЕТА № 1 _____

обследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Терлиг-
Хаинская средняя общеобразовательная школа муниципального района
«Кызылский кожуун» Республики Тыва

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail **Республика Тыва Кызылский кожуун с.
Терлиг-Хая ул. Энтузиастов 6, тел/факс: e-mail: tyva_school_75@mail.ru**

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное учреждение

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная собственность

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1970 года постройки,
брусчатые.

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг вместимость – 180, посетителей в день – 180.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступност и, установленн ый для инвалидов, в единицах	Фактическа я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	100 см	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей			Имеется, необорудова нный	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	14 м.	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	Не имеется	установка
	Путь к главному (специализированно му) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	100см Имеется Имеется Нет надобности, длина полосы 14 м	реконстру кция
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте <ul style="list-style-type: none"> • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	12см 27 см 60 см	Реконстру кция

1	2	3	4	5	6
	и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	Не имеется	ремонт
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	1:10 0,9 м	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85- 95см	45см 65 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	90 см	

1	2	3	4	5	6
	Габариты площадки: ширина * глубина	К	не менее 220х220 см	120×315 см	реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	О, С	К, наличие	имеется	
	Несколько покрытие	О, С	К, наличие	Не имеется	установка
	Навес	О, С	К, наличие	Не имеется	установка
	Лестница наружная			имеется	
	Несколько покрытие	С, Г	О, наличие	Не имеется	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	Не имеется	реконструкция
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Не имеется	ремонт
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Имеется Имеется имеется	
	Пандус наружный			имеется	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	100 см	
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	0,9/6	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	90 см	
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • внизу • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	120×120 см 120×120	Реконструкция Реконструкция

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	О К, О, К,	70 см 85-90 см не менее 30 см	Имеется Имеется имеется	
	Несколько покрытие	О К,	наличие	Не имеется	Установка
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	О К,	наличие	Не имеется	
	Тамбур			Не имеется	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	Не имеется	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	е (Р) Распашны 90 см 2,5 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкет.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвентаря для котировок установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	Более 120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	имеется	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	Имеется Имеется имеется	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	Не имеется	Установка
Лестница №1 (в зоне оказания услуги) - <u>нет</u>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см		

1	2	3	4	5	6
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	е наличи		
	Поручни с двух сторон: - на высоте - го горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	С С С	О, О, О, не менее 30 см	е	наличи 85-90
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги <u>не имеется</u>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см е наличи		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	е наличи		
	Знак	К,	наличи		
Пандус внутренний к лестнице – <u>не имеется</u>					
	Ширина	К	не 100		
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Разворот	К	не 180		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О К, С	К, К О, не менее 30 см	е	наличи 70 см 85-90
	Пандус переносной	К	е наличи		
	Подъемник для инвалидов		е наличи		

1	2	3	4	5	6
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	е наличи		
	Эскалатор, траволатор	О	е наличи	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещений по плану БТ	Наименование элементов объекта	Категория инв алидов, для кот	Нормат ив доступности, установленный для инвалидов, в	Факт ическая вели чина, нали чие	Рекоменд уемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу:
1	2	3	4	5	6
При лавок: «охрана»	Обслужива ние через окно/прилавок №1 (охрана)				
	Высота	К	80-110	105	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	90× 150 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок					
Кабинет № 2 (учительская)	Обслужива ние в кабинете № 2	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	

1	2	3	4	5	6
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Кабинет № 10 (каб.тув. яз. и лит)	Обслуживание в кабинете № 10	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 11 (каб.хим.)	Обслуживание в кабинете № 11	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 12 (каб.рус.яз и литер.)	Обслуживание в кабинете № 12	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 13 (каб.физ.)	Обслуживание в кабинете № 13	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	

1	2	3	4	5	6
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 14 (матем.)	Обслуживание в кабинете № 14	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 15 (биолог.)	Обслуживание в кабинете № 15	К, О, С, Г			
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
Кабинет № 8 (директор)	Обслуживание с перемещением по маршруту № 2				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	130 см	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150×150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
	Высота порога (внутреннего) кабинета	К	Не более 2,5 см	6 см	реконструкция

1	2	3	4	5	6
Кабинет №7 (каб. ИКТ)	Обслуживание с перемещением по маршруту №2				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	130 см	
	Высота оборудования	К	80-110 см	75 см	
	Ширина проема двери в	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения,	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150 см	
	Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	70 см	
	Высота порога (внутреннего) кабинета	К	Не более 2,5 см	7 см	реконструкция
Кабинет №9 (мед.пункта)	Обслуживание с перемещением по маршруту №2				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	130 см	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x120 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
	Высота порога (внутреннего) кабинета	К	Не более 2,5 см	3,5 см	реконструкция
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Умывальник	Кабина индивидуального обслуживания №1				
	Ширина х глубина	К	не менее 160x180 см	160x180 см	
	Место для сидения	О	наличие	имеется	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	Не имеется	Установка

1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал зрительн., ожидания (по мещ.№3)	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) МУЗЫКАЛЬНЫЙ	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	имеется	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	Не имеется	установка
Кабинет №4 (библиотека)	Обслуживание с перемещением по маршруту №2				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	130 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	25-250 см	Реконструкция
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	100 см	Реконструкция
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	90×90 см	Реконструкция
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	
	Высота порога (внутреннего) кабинета	К	Не более 2,5 см	8 см	реконструкция
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для кого	Нормативная доступность и, установленный для	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу:
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К О	наличие	Не имеется	Установить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	70 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Не имеется	Установить
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 см 85 см 75-85 см наличие	Не имеется	

1	2	3	4	5	6
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К , О К К , О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	2 70 см 180×1801 85×190 Нет нет нет	Установить Установить Установить
	Знак доступности кабины	К , О	наличие	Не имеется	Установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	Не имеется	Установка
	Высота порога наружных туалетов	К	Не более 2,5 см	20-27 см	Реконструкция
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ пом ещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Кат егория инв алидов, для кот орых установлен норматив	Нормат ив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Факт ическая велич ина, налич ие	Рекомен дуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		Установка
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	130-250 см 0,5-3 см имеется	Установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	Имеется 120 см 6-7 см имеется	Установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	Не имеется 130-250 см Не имеется Нет Нет нет	Установка

1	2	3	4	5	6
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Не имеется	Установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	Не имеется	Установка
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	Не имеется	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Не имеется	Установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	Не имеется	Установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	Не имеется	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	Не имеется	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – установить знак доступности учреждения,

на входной группе - установить навес, габариты входной площадки привести в норму, рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу

на путях передвижения - установить выступ (или навесное оборудование)

в зоне оказания услуги - создать развивающую среду; высоту внутренних порогов в кабинетах ИКТ, директора, библиотеки, медпункта привести в норму; установить крючки для костылей

в санитарных помещениях -установить знаки доступности и тактильную направляющую полосу к санузелу, оборудовать зону наружных туалетов опорным поручнем; высоту порогов и ширину дверных проемов наружных туалетов и привести в норму

по средствам информации и коммуникации на объекте - создать развивающую среду; разместить визуальные и тактильные средства информации о предоставлении услуги; высоту прописных букв и указатели пиктограммы привести в норму;

Председатель комиссии по обследованию объекта:

И.о.начальника управления образования _____/О.С.Чаш-оол

Члены комиссии:

Начальник отдела ПКД и МТО УО _____/Кунчу Э.Ш.

Инженер УО _____/Конга Х.О.

Методист УО _____/Монгуш С.Р.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.начальника
Управления образования
администрации МР «Кызылский кожуун» РТ
_____/Чаш-оол О.С.
«__»_____2020 года.

ПАСПОРТ №__

доступности муниципального автономного общеобразовательного

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
тел/факс: e-mail: tyva_school_75@mail.ru_____

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта
муниципальное учреждение

3. Вид деятельности общее образование

4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1970
года

(отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),

постройки

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 180 детей – вместимость, в день –
180 детей

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	В	В	А
нет	1	нет	нет

7. Доступность элементов общественного здания для различных
категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	-	х	х	-
Входная группа	х	х	х	х
Пути движения	х	х	х	-
Зона обслуживания	-	х	х	
Санитарно-бытовые помещения	-	х	х	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	х		-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	-	х	х
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от «05»ноября2020 года

Директор школы: _____/Салчак Д.Д./

М.П.

Дата составления паспорта «05» ноября 2020 года.